



Anbefalingsrapport

Skolen XX



Anbefalingsrapport til skoler betjent af Willis

Skolen XX

Udarbejdet den xx/xx/xxxx

Idet enhver skade på person, bygning eller løsøre har gener til følge, såvel menneskelige som økonomiske, bestræber Willis sig på til stadighed at vejlede og rådgive skolerne om skadeforebyggelse.

En del skader kan man forsikre sig imod, det koster dog dels noget i forsikringspræmie og dels noget i selvrisko, for ikke at nævne det "besvær", der ofte følger med en skade.

Willis har derfor udviklet en skadeforebyggende sikringsspørgeramme, som vil fremkomme med anbefalinger indenfor skadeforebyggelse af indbrudstyveriskader, brandskader mm.. Nogle af anbefalingerne vil formentlig kræve mindre investeringer, mens andre vil betyde indførelse af nye procedurer mm..

I vil desuden formentlig kunne opnå nogle besparelser allerede her og nu, ved at benytte en eller flere af de anbefalede leverandører indenfor sikring mm.. De vil fremgå af rapporten.

Med venlig hilsen

Kurt Henriksen

Willis

“Karaktergivningen”

I forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet, er der fremkommet forskellige svarmuligheder, som efterfølgende har fået karakterer efter nedenstående:

Blå 😊

Risikoen lever op til den anbefalede standard, og der er ikke behov for forbedringer. Check dog eventuelle anbefalinger.

Grøn 😊

Risikoen svarer kun delvist til den anbefalede standard, og der bør derfor ske forbedringer.

Gul 😐

Risikoen lever ikke op til den anbefalede standard, og det anbefales at udføre betydelige forbedringer.

Rød 😞

Risikoen lever ikke op til den anbefalede standard, og det er hensigtsmæssig med øjeblikkelig tiltag, for at minimere risikoen for en skade, der kan medføre betydelige tab eller større driftsforstyrrelser.

Grå

Den grå farve indikerer, at svarmuligheden er vurderet til ikke at være en karaktergivende besvarelse.

Hvis et spørgsmål ikke er besvaret, er der ingen farveangivelse på dette.

Bemærk

Formålet med denne rapport er at skabe overblik over risikoen, og skal derfor betragtes som et risikostyringsværktøj. Informationer og anbefalinger bygger på besvarelserne i spørgeskemaet og indebærer ikke en vurdering af lovgivningsmæssige forhold, ligesom der også tages forbehold for ikke vurderede risici. Implementering af de anbefalede sikringstiltag er den enkelte skolens eget ansvar.

Nedenfor følger svar samt tilhørende anbefalinger på baggrund af det udfyldte spørgeskema:

Generelle spørgsmål

Fredede bygninger

Har skolen fredede eller bevaringsværdige bygninger i henhold til BBR?

Svar: Nej

Andre aktiviteter

Har skolen andre aktiviteter end skoledrift, eks. udbud af andre kurser, udlejning o.l.?

Svar: Ja

[Kurt Henriksen 02/12 09:37] Udlejning.

IT- og musikudstyr

Udgør nyværdi af IT- og musikudstyr over kr. 180.000 pr. fritliggende bygning?

Svar: Nej

Anbefaling:

Vi vil anbefale, at I etablerer automatisk indbrudsalarm anlæg med overførsel til godkendt kontrolcentral ved alarmaktivering i administrationen, IT-lokaler, musiklokaler, medielokaler samt depotrum med værdier over eksempelvis kr. 50.000 af IT-udstyr mm., uagtet at det ikke måtte være et forsikringskrav.

Anbefalede leverandører til indkøb af alarmanlæg og abonnementer:

Abonnement på tilkobling til kontrolcentral af alarmanlæg:

Leverandør: G4S

Eksempel på pris: kr. 908 p.a.

Kontakt: Ulrik Mak, tlf. nr. 21 69 58 37 eller ulm@g4s.dk

Indkøb af indbrudsalarmanlæg:

Leverandør: G4S

Eksempel på pris: Kr. 15.000-20.000 ved køb af central mm. og 5 rumovervågninger inkl. installation

Kontakt: Ulrik Mak, tlf. nr. 21 69 58 37 eller ulm@g4s.dk

Rede penge

Opbevares der for over kr. 5.000 i rede penge?

Svar: Ja

Anbefaling:

Forsikringskrav: Tjek indledningsvist jeres erhvervsforsikring for specifikke krav. De generelle krav er: Der må opbevares indtil kr. 5.000 i rede penge på skolen i almindeligt gemme. Og indtil kr. 45.000, såfremt pengene befinder sig i et aflåst pengeskab eller -boks svarende til sikringskab i rød klasse eller tilsvarende kvalitet. Skabe under 250 kilo

skal desuden fastgøres til stabil væg eller gulv.

Vær desuden opmærksom på, at det er et krav i forhold til tyveridækningen, at nøgler eller koder ikke har været efterladt på forsikringsstedet.

Anbefaling:

Det anbefales, at der ikke forefindes rede penge over kr. 5.000 på skolen. Vi har desværre en række eksempler på indbrud i forbindelse med arrangementer på skoler, hvor der er stjålet større kontantbeløb, som "blot" skulle opbevares på skolen en enkelt nat, førend de skulle være sat i banken. Få pengene i bankboksen med det samme.

I øvrigt anbefales det, at skolen altid opbevarer så få rede penge som muligt, og signalerer dette overfor omgivelserne, evt. ved synlig skiltning.

[Kurt Henriksen 02/12 09:37] Ja, i pengeskab.

Tyverisikring

Tyverisikring af IT-udstyr

Er skolens stationære IT-udstyr mm. tyverisikret ved fastgørelse, eks. sikringskabinet/wire?



Svar: Nej

Anbefaling:

Vi anbefaler, at der etableres en fast procedure omkring fastgørelse af IT-udstyr mm., ved brug af sikringskabinet/wire, på bestående udstyr og i forbindelse med anskaffelser deraf.

Tyverimærkning af IT- og musikudstyr

Er skolens IT- og musikudstyr tyverimærket?



Svar: Ja

Anbefaling:

Vi anbefaler, at der er en fast procedure omkring tyverimærkning af IT-udstyr mm. i forbindelse med anskaffelser deraf.

Opbevaring af bærbart IT-udstyr

Opbevares bærbart it-udstyr mm. i et separat aflåst depotrum, når det ikke benyttes?



Svar: Ja

Anbefaling:

Forsikringskrav: Det er betingelse for erstatningspligten på jeres tyveriforsikring, at ikke-fastmonteret elektronisk tv- og lydudstyr, herunder videokameraer, cd, dvd mv. samt mobilt edb-udstyr er anbragt i forsvarligt aflåst depotrum eller lignende, når udstyret ikke benyttes.

Anbefaling:

Vi anbefaler, at der er en fast procedure omkring opbevaring af bærbart IT-udstyr, digitalkameraer, projektorer o.l., når udstyret ikke er i brug samt efter skolens lukketid, i dertil indrettede aflåste og alarmovervågede depotrum.

Automatisk Indbrudsalarm Anlæg (AIA)
Har skolen Automatisk Indbrudsalarm Anlæg (AIA)?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Forsikringskrav: Hvis I også har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over kr. 180.000 - er det et krav, at jeres automatiske indbrudsalarm anlæg overholder sikringsniveau 20. Forhør jer eventuelt derom hos jeres nuværende leverandør.

Anbefaling:

Vi anbefaler, at der er en fast procedure omkring tilkobling af det automatiske indbrudsalarm anlæg, når skolen/det alarmovervågede lokale, ikke er i brug, eller der ingen er tilstede.

Signaloverførsel til Kontrol-/Vagtcentral

Ved alarm - sker der så signaloverførsel til en Kontrolcentral/vagtcentral?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Forsikringskrav: Hvis I også har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over kr. 180.000 - er det et krav, at der ved alarmaktivering, sker overførsel til en godkendt kontrolcentral.

Procedure ved alarmaktivering

Ved alarmaktivering - har skolen en procedure om reaktionen derpå - til vægter/eget personale?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Forsikringskrav: Hvis I har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over kr. 180.000 - er det et krav, at der ved alarmaktivering er en samlet reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling på højst 35 minutter.

Anbefaling: Ved en alarmaktivering er det vigtigt, at der er udarbejdet en forholdsordre (dvs. nedskreven procedure for, hvad kontrolcentralen skal iværksætte af handling ved alarmaktivering).

Forholdsordren kan bestå af, at der ved alarmaktivering sker telefonisk kontakt i første omgang til eget personale (eksempelvis 3 personer). Hvis ikke kontakt opnås, bliver vægter kontakten med henblik på udrykning. Samme procedure kan være aftalt, men begrænset til nogle specifikke tidsrum. Eksempelvis anvendes der i tidsrummet 22.00 - 06.00 altid vægter - af hensyn til eget personales sikkerhed.

Eftersyns- og vedligeholdelsesaftale

Har skolen en eftersyns- og vedligeholdelsesaftale på alarmanlæg?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Hvis ja; Forsikringskrav: Hvis I har svaret ja ved spørgsmål 3 - IT- og musikudstyr for over kr. 180.000 - er det et krav, at der er indgået en eftersyns- og vedligeholdelsesaftale.

Telefonforbindelse alarmsystem

Er skolens alarmanlæg koblet op på en alarmovervåget telefonlinie (TDC AlarmNettet)?

Svar: Ja

Anbefaling:

Det kan være en dyr løsning. Det anbefales at indhente tilbud på at få det koblet på en eventuel bredbåndsforbindelse.

Anden sikring

Tågesikring

Har skolen etableret Tågesikring (røgkanon)?

Svar: Nej

Anbefaling:

Tågesikring er et rigtig godt supplement til automatisk indbrudsalarm anlæg, og kan med fordel anvendes i lokaler med høje koncentrationer af dyrt og tyvetækkeligt udstyr.

TV-overvågning

Har skolen etableret TV-overvågning (ITV)?

Svar: Nej

Anbefaling:

TV-overvågning har ofte en god præventiv forebyggende virkning, eksempelvis ved problemer med hærværk o.l.. Det kan desuden suppleres med præventiv belysning ved indtrængning.

Crossere/gocarts

Har skolen crossere/gocarts e.l.?

Svar: Nej

Anbefaling:

Ved eventuel anskaffelse af crossere/gocarts e.l.:

Det anbefales, at etablere ekstra mekanisk sikring i det lokale, hvor crossere/gocarts e.l. befinder sig. Eksempelvis ved montering af fast gitter for vinduer og døre alternativt bom for døre. Maskinerne kan desuden fastgøres til bygningen for eksempel ved nedstøbning af metalbøjle i gulv og fastgørelse med kæde.

Den mekaniske sikring kan eventuelt suppleres med indbrudsalarmanlæg kombineret med tågesikring, herved vil tyveririsikoen være væsentligt reduceret.

Maritimt udstyr

Har skolen større mængder af maritimt udstyr af stor værdi?

Svar: Nej



Anbefaling:

Ved eventuel anskaffelse af større mængder maritimt udstyr af høj værdi:

Det anbefales, at etablere ekstra mekanisk sikring i det lokale, hvor den større mængde af værdifuldt maritimt udstyr befinder sig. Eksempelvis ved montering af fast gitter for vinduer og døre alternativt bom for døre.

Den mekaniske sikring kan eventuelt suppleres med indbrudsalarmanlæg kombineret med tågesikring, herved vil tyveririsikoen være væsentligt reduceret.

Brandsikring

Stokerfyr/Pillefyr

Har skolen stokerfyr/pillefyr?

Svar: Nej

Anbefaling:

Påtænker I at installere stokerfyr/pillefyr skal I være opmærksomme på at brandteknisk vejledning nr. 32 skal opfyldes.

Halmfyr

Har skolen halmfyr?

Svar: Ja

Anbefaling:

Idet skolen har halmfyr skal brandteknisk vejledning nr. 22 opfyldes.

Brug af tændstikker/ligthere

Har skolen et totalt forbud mod benyttelse af tændstikker/ligthere på hele skolen?

☹ Svar: Nej

Anbefaling:

Det anbefales at indføre et forbud om muligt mod besiddelse af tændstikker/lightere og generel brug af åben ild.

Det anbefales at gøre forbuddet kendt og tydeligt overfor såvel ansatte, elever som forældre. Det kan eksempelvis være et punkt i skolens informationsmateriale e.l..

Brug af stearinlys

Hvis nej i forrige spørgsmål: Har skolen et forbud mod benyttelse af stearinlys o.l.?

☹ Svar: Nej

Anbefaling:

Det anbefales at indføre et forbud mod brug af stearinlys. Forbuddet bør være kendt og tydeligt overfor såvel ansatte, elever som forældre. Det kan eksempelvis være et punkt i skolens informationsmateriale e.l..

Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA)

Er der installeret Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) anlæg på skolen?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Er det Automatiske Brandalarmerings Anlæg installeret på baggrund af lovkrav er det naturligvis vigtigt, at disse bliver overholdt. Er ABA installeret frivilligt bør de samme krav som ved de lovpligtige anlæg efterleves.

Automatisk Branddør lukningsanlæg (ABDL)?

Har skolen Automatisk Branddør lukningsanlæg (ABDL)?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at Automatisk Branddørs Lukningsanlæg kontrolleres ved årlige eftersyn af en autoriseret el-installatør. Det anbefales tillige, at der laves periodevis faste procedurer vedrørende egenkontrol af dørene mht. at de til stadighed er fuldt funktionsdygtige.

Det er desuden vigtigt, at branddøre generelt aldrig bliver holdt åbne ved brug af kiler e.l..

Varmt arbejde

Udføres der varmt arbejde (eks. ukrudtsbrænding, påbrændning af tagpap, vinkelslibning, svejsning mm.) på skolen?

Svar: Nej

Anbefaling:

I skal være opmærksom på følgende, såfremt der vil blive udført varmt arbejde:

Det anbefales, at vejledningerne (DBI vejledning 10 del 1, 2 og 3) vedrørende udførelse af varmt arbejde overholdes. (der skal medbringes brandslukningsudstyr, og der skal udføres brandsyn efter arbejdets udførelse). Herunder at der ved benyttelse af eksterne håndværkere udfærdiges aftaleblanket vedrørende varmt arbejde for at sikre, at den udførende håndværker overholder reglerne derom. Ved egen udførelse af varmt arbejde, bør medarbejderen have certifikat dertil.

Affaldscontainere

Er affaldscontainere placeret mindst 5 m fra fast bygning?

 Svar: Nej

Brandsikkerhedsmæssige forhold

Det er en betingelse for at undgå en forhøjet selvrisko,

-At udendørs affaldscontainere skal opstilles jfr. Brandteknisk Vejledning nr. 29, opmærksomheden henledes især på afstandskrav til bygninger og aflåsning af låget på containeren. Der stilles kun krav til aflåsning af låget på de containere, der kan flyttes med håndkraft.

-Containere skal placeres mindst 1 meter fra ubrudt ydervæg, udført som BS-60 væg -

ny definition: REI 60 A2-s1,d0 – (typisk murværk, beton eller letbeton) og mindst 5 meter fra vinduer og andre åbninger i ydervæg.

-Containere skal placeres mindst 2,5 meter fra ubrudt ydervæg med overflader, udført mindst som klasse 1-beklædning (ubrændbar) og mindst 5 meter fra vinduer og andre åbninger i ydervæg.

-Containere skal placeres mindst 5 meter fra ydervæg med overflader, udført mindst som Klasse 2-beklædning (brændbar).

-Containere skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

-Containere skal placeres mindst 10 meter fra brændbare oplag, såsom brandfarlige væsker, F-gas, papir, pap, træ etc.

-Containere må ikke placeres under halvtage, overdækkede arealer eller tagudhæng og lignende, uanset afstandsbestemmelser og størrelse.

At håndslukningsudstyr samt vandfyldte slangevindere er opsat/monteret og bestykket jfr. Brandteknisk Vejledning herom.

-I hovedsagen skal der findes 2 stk. 6 kg. pulverslukkere for hvert 600 kvadratmeter usektioneret areal eller være monteret vandfyldte slangevindere (brandskabe).

At der foreligger vedligeholdelseskontrakt med ekstern leverandør for kontrol og vedligehold af håndslukningsudstyr.

At el-ladestationer til selvkørende arbejdsmaskiner af enhver art er indrettet jfr. Brandteknisk Vejledning herom.

Brandteknisk Vejledning nr. 21 indeholder retningslinjer for indretning af ladeområder for opladning af akkumulatorbatterier:

-Forbudsskilt om rygning og brug af åben ild skal opsættes i området.

-Ladeensretteren skal anbringes på et underlag af ubrændbart materiale og beskyttes mod påkørsel.

-Nødvendig ventilation for køling af ladeensretteren må ikke hindres.

-Ladekabler skal anbringes, så de ikke udsættes for mekanisk overlast.

-Friarealer skal tydeligt markeres, eksempelvis ved markeringsstriber.

-Overflader i forbindelse med ladeområdet skal være mindst klasse 1-beklædning (ubrændbar - klasse K1 10 B-s1,d0) i en højde på mindst 2 meter over ladeaggregatet.

Brandsikringen af affaldscontainere kan yderligere forbedres ved, at de bliver placeret i aflåst dertil indrettet miljøstation opført i ikke brændbart materiale.

Håndslukningsudstyr

Har skolen opsat håndslukningsudstyr?



Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at skolen overholder reglerne vedrørende håndslukningsudstyr, som nærmere er beskrevet i de Driftsmæssige Forskrifter for bl.a. skoler og institutioner. Forskrifterne peger bl.a., at den ansvarlige leder skal sikre, at personalet grundigt instrueres om reglerne for brandslukningsmateriel mm..

Håndslukningsudstyr - kontrol/vedligeholdelse

Har skolen en kontrol og vedligeholdelsesaftale vedrørende håndslukningsudstyr?

😊 Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at skolen overholder reglerne vedrørende kontrol og vedligeholdelse af håndslukningsudstyr beskrevet i de Driftsmæssige Forskrifter for skoler og institutioner mm..

Anbefalet leverandør til abonnement vedr. håndslukningsmateriel mm.:

Abonnement på kontrol- og vedligeholdelsesaftale vedrørende håndslukningsmateriel:

Leverandør: Falck

Eksempel på pris: Kr. 1.500-2.000 - al afhængig af antal mm..

Kontakt: Jens Jørgen Banggaard, tlf. nr. 20 74 12 74 eller jjb@falck.dk

Røgalarmer

Har skolen opsat røgalarmer?

😊 Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at der laves faste procedurer mht. at røgalarmerne til stadighed virker efter hensigten. Der kan ikke opsættes for mange røgalarmer...

Vandsikring

Beliggenhed mht. vandskader

Ligger skolen udsat mht. vandskader som følge af skybrud o.l.?

Svar: Nej

Anbefaling:

Det anbefales, at skolen tænker skybrudsrisici ind i forbindelse med eventuelle planer om renoveringer, nybyggeri mm..

Vandstopovervågning/-sikring

Er der vandstopovervågning/sikring af brugsvandsforsyningen/varmeforsyningen - rørskaderisiko?

Svar: Nej

Anbefaling:

Det anbefales, at følgende klarlægges:

- Er der etableret alarm ved unormalt forbrug
- Er der udarbejdet instruks for handling ved alarm
- Er der etableret periodisk aflæsning og eftersyn af installationer - f.eks. utætheder
- Er der etableret periodisk eftersyn mod vandspild - f.eks. toilet der løber, vandhane der drypper
- Er der udarbejdet instruks for optøning af rør
- Er alle rør frostsikret - specielt i loftetager, kældre og tilsvarende steder, hvor der kan opstå kuldegraden under 0

- Er der, hvis det er relevant - etableret højt vandlukke
- Er genstande placeret på paller minimum 10 cm over normal gulvtæppe i f.eks. kældre og andre rum med risiko for opstigende vand eller oversvømmelse

Rensning af tagrender og nedløb

Har skolen faste procedurer for rensning af tagrender og nedløb?

 Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at skolens procedurer vedrørende rensning af tagrender og nedløb som minimum består af 2 årlige eftersyn deraf - forår og efterår. Eftersynet bør bestå af kontrol for revner og huller, eftersyn for bagfald og tømning for jord og blade. Nedløbsbrønde bør tillige efterses.

Terrænfald

Har skolen terrænfald mod bygninger?

Svar: Nej

Anbefaling:

Ved nybyggeri bør I være opmærksomme på, at terræn langs med en bygning bør falde 2 cm. pr. meter i minimum 1 meters afstand fra bygningen og gerne i 3 meter fra huset. Alternativt at der etableres en rende, som kan lede vandet væk.

Elinstallationer

Transientbeskyttelse - EI-tavler

Er der etableret transientbeskyttelse i el-tavler (lynedslag)

 Svar: Nej

Anbefaling:

Det anbefales, at alle elektriske ledningssystemer, der løber ind i en bygning, skal forsynes med en transient- eller overspændingsbeskyttelse, så tæt ved det sted, hvor de føres ind. Relevansen heraf er naturligvis størst i de bygninger, hvor den største koncentration af følsomme elektroniske anlæg mm. befinder sig.

Transientsikring - apparater

Er der etableret transientsikring af apparater (strømskinne)

 Svar: Nej

Anbefaling:

Det anbefales, at det nærmere undersøges, hvordan og i hvilket omfang løsøret er sikret mod lynnedslags skader evt. ved benyttelse af strømsskinne.

Eftersyn af el-installationer

Foretages der el-eftersyn på skolens installationer med jævne mellemrum?

 Svar: Nej

Brandsikkerhedsmæssige forhold

Det er en betingelse for at undgå en forhøjet selvrisiko,



At der maksimalt med 5-års intervaller gennemføres et eftersyn af ejendommens elektriske installationer med kontrol af el-tavler, faste 230/400 V installationer samt lavvoltage-/halogenbelysning og synlige installationer i øvrigt og derudover skal der føres kontrol med tilslutning til brugsgenstande samt tætninger omkring el-gennemføringer i brandadskillelser. Dokumentation for eftersynet skal til enhver tid kunne forevises og forsikringstager er forpligtet til straks at udbedre påtalte fejl og mangler.

Et el-eftersyn omfatter:

- Kontrol af elinstallationen
- Kontrol af nød- og panikbelysning
- ABDL-anlæg (Automatisk BrandDørsLukkeanlæg)
- Fælles adgangsveje
- Opdeling af installationen
- Beskyttelse mod brand
- Indberetning til Sikkerhedsstyrelsen, hvor dette er lovbestemt *)
- ELSIKKERHEDSATTEST til ophængning synligt på stedet

Der henvises til Skema for elsyn fra Sikkerhedsstyrelsen og til www.eltjek.net.

Bygningsgennemgang, glatføre, legeplads og skadedyr

Ud- og indvendig bygningsgennemgang

Har skolen faste procedurer for ud- og indvendige bygningsgennemgange med jævne mellemrum?



Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at der foretages 2 årlige ud- og indvendige bygningsgennemgange med henblik på at finde eventuelle begyndende skadebegivenheder. Der bør eksempelvis være fokus på følgende:

Beton i gulvafløb; der er risiko for betydelige vandskader, hvis der er beton mellem gulvafløbbets rist og afløbsskålen. Beton i gulvafløb bliver med tiden utæt. Det anbefales, at udskifte det gamle gulvafløb.

Tæring af jernrør; et vandværk bliver typisk utæt, fordi jernet med tiden bliver gennemtæret. Det anbefales, at udskifte jernrørere før de bliver gennemtæret.

Utætte fuger; cementfuger mellem fliser revner og bliver utætte, hvis underlaget bevæger sig. Silikonefuger vil med tiden tørre ud og blive utætte. Det anbefales, at udskifte fugerne med elastiske fuger (silikone).

Hule og løse fliser; fliser i badeværelser kan blive løse, hvis de ikke er korrekt sat op, eller hvis underlaget bag fliserne bevæger sig. Det anbefales, at få bragt forholdene i orden.

Revner ved overliggere over vinduer og døre; når vand fra facaden løber ind gennem fugerne til overliggernes armering ruste de, udvider sig, og der kommer revner i muren. Det anbefales, at reparere skadeårsag og -virkning.

Glatførebekæmpelse

Har skolen faste procedurer i forbindelse med glatførebekæmpelse?

😊 Svar: Ja

Anbefaling:

Det anbefales, at der i proceduren tillige er 'beredskabsplan' i tilfælde af voldsomt vejr, sygdom/fravær hos den der normalt skal udføre arbejdet m.m. Herunder skal det pointeres, at glatførebekæmpelsen skal være afsluttet senest kl. 07.00 og vare ved indtil kl. 22.00. Har skolen åbningstider derudover skal glatførebekæmpelsen naturligvis være i den fulde åbningstid.

Legeplads

Har skolen fast procedure vedr. legepladseftersyn?

Svar: Ikke relevant

Skadedyrsbekæmpelse

Har skolen en aftale med et skadedyrsbekæmpelsesfirma?

😐 Svar: Nej

Anbefaling:

Alt efter behov naturligvis anbefales det, at der bliver foretaget 4 årlige inspektioner.

Anbefalet leverandør til skadedyrsbekæmpelse:

Abonnement på skadedyrsbekæmpelse:

Leverandør: Kiratin

Eksempel på pris: Kr. 3.250 ved 4 årlige besøg. Engangsinvestering kr. 25 pr. giftdepot (rotter og mus)

Kontakt: Finn Rasmussen, tlf. nr. 70 27 37 88 eller fr@kiratin.dk

